



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or T S E

BELGE NUMARASI REFERENCE NUMBER OF LICENCE	015717-TSE-03/03
BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE	03.06.2004
BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ LICENCE VALID UNTIL	05.07.2022
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI NAME OF THE LICENCE HOLDER	ESİTAŞ ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER	HİLAL MAHALLESİ PAŞAKÖY CADDESİ NO:28 SANCAKTEPE İSTANBUL/TÜRKİYE
ÜRETİM YERİ ADI NAME OF THE MANUFACTURING PLACE	ESİTAŞ ELEKTRİK SAN. VE TİC. A.Ş.
ÜRETİM YERİ ADRESİ ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE	HİLAL MAHALLESİ PAŞAKÖY CADDESİ NO:28 SANCAKTEPE/ İSTANBUL / TÜRKİYE
İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)	015717-TSE-03/02
TESCİLLİ TİCARİ MARKASI REGISTERED TRADE MARK	ESİTAŞ
İLGİLİ TÜRK STANDARDI RELATED TURKISH STANDARD	TS EN 61869-2 / 12.06.2013
BELGE KAPSAMI SCOPE OF LICENCE	

1. MODEL/ TİP : ATB10 Model
BEYAN GİRİŞ AKIMI : 5A'den 2500A'e kadar (2500A Dahil)
BEYAN ÇIKIŞ AKIMI : 1-5A
BEYAN ÇIKIŞ GÜCÜ/ GÜÇLERİ : 1VA'den 30VA'e kadar (30VA Dahil)
BEYAN FREKANSI : 50Hz
MAKSİMUM İŞLETME GERİLİMİ (Um) : 12kV
BEYAN DOĞRULUK SINIFI : ÖLÇÜ : 0,2S-0,5S-0,2-0,5-1-3-5 (VARSA KORUMA) : 5P-10P
BEYAN KISA SÜRELİ ISIL AKIMI (Ith)kA ve SÜRE : 45kA(1s)

2. MODEL/ TİP : ATB20 Model
BEYAN GİRİŞ AKIMI : 5A'den 2500A'e kadar (2500A Dahil)
BEYAN ÇIKIŞ AKIMI : 1-5A
BEYAN ÇIKIŞ GÜCÜ/ GÜÇLERİ : 1VA'den 30VA'e kadar (30VA Dahil)

e-imzalı/e-signed

30.06.2021

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
AHMET NURSİ KARTAL

TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE * Telefon: 2627231273* Faks: 2627231606

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI ; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta : bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS



BELGE KAPSAMI (015717-TSE-03/03nolu belge devamı) : ESİTAŞ ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 61869-2 / 12.06.2013

BEYAN FREKANSI : 50Hz
MAKSİMUM İŞLETME GERİLİMİ (Um) : 24kV
BEYAN DOĞRULUK SINIFI : ÖLÇÜ : 0,2S-0,5S-0,2-0,5-1-3-5 (VARSA KORUMA) : 5P-10P
BEYAN KISA SÜRELİ ISIL AKIMI (Ith)kA ve SÜRE : 45kA(1s)

3. MODEL/ TİP : ATB30 Model
BEYAN GİRİŞ AKIMI : 5A'den 2500A'e kadar (2500A Dahil)
BEYAN ÇIKIŞ AKIMI : 1-5A
BEYAN ÇIKIŞ GÜCÜ/ GÜÇLERİ : 1VA'den 30VA'e kadar (30VA Dahil)
BEYAN FREKANSI : 50Hz
MAKSİMUM İŞLETME GERİLİMİ (Um) : 36kV
BEYAN DOĞRULUK SINIFI : ÖLÇÜ : 0,2S-0,5S-0,2-0,5-1-3-5 (VARSA KORUMA) : 5P-10P
BEYAN KISA SÜRELİ ISIL AKIMI (Ith)kA ve SÜRE : 45kA(1s)

4. MODEL/ TİP : CTB Model
BEYAN GİRİŞ AKIMI : 5A'den 150A'e kadar (150A Dahil)
BEYAN ÇIKIŞ AKIMI : 1-5A
BEYAN ÇIKIŞ GÜCÜ/ GÜÇLERİ : 1VA'den 15VA'e kadar (15VA Dahil)
BEYAN FREKANSI : 50Hz
MAKSİMUM İŞLETME GERİLİMİ (Um) : 0,72kV
BEYAN DOĞRULUK SINIFI : ÖLÇÜ : 0,5-1
BEYAN KISA SÜRELİ ISIL AKIMI (Ith)kA ve SÜRE : 60xln(1s)

5. MODEL/ TİP : CT-30 Model
BEYAN GİRİŞ AKIMI : 200A'den 300A'e kadar (300A Dahil)
BEYAN ÇIKIŞ AKIMI : 1-5A
BEYAN ÇIKIŞ GÜCÜ/ GÜÇLERİ : 1VA'den 15VA'e kadar (15VA Dahil)
BEYAN FREKANSI : 50Hz
MAKSİMUM İŞLETME GERİLİMİ (Um) : 0,72kV
BEYAN DOĞRULUK SINIFI : ÖLÇÜ : 0,5-1
BEYAN KISA SÜRELİ ISIL AKIMI (Ith)kA ve SÜRE : 16kA(1s)

6. MODEL/ TİP : CT-40 Model
BEYAN GİRİŞ AKIMI : 400A'den 600A'e kadar (600A Dahil)
BEYAN ÇIKIŞ AKIMI : 1-5A
BEYAN ÇIKIŞ GÜCÜ/ GÜÇLERİ : 1VA'den 15VA'e kadar (15VA Dahil)
BEYAN FREKANSI : 50Hz
MAKSİMUM İŞLETME GERİLİMİ (Um) : 0,72kV
BEYAN DOĞRULUK SINIFI : ÖLÇÜ : 0,5-1
BEYAN KISA SÜRELİ ISIL AKIMI (Ith)kA ve SÜRE : 16kA(1s)

7. MODEL/ TİP : CT-60 Model
BEYAN GİRİŞ AKIMI : 750A'den 1500A'e kadar (1500A Dahil)
BEYAN ÇIKIŞ AKIMI : 1-5A

e-imzalı/e-signed

30.06.2021

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
AHMET NURSİ KARTAL

TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayıröva Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE * Telefon: 2627231273* Faks: 2627231606

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI ; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta : bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS



BELGE KAPSAMI (015717-TSE-03/03nolu belge devamı) : ESİTAŞ ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 61869-2 / 12.06.2013

BEYAN ÇIKIŞ GÜCÜ/ GÜÇLERİ : 1VA'den 15VA'e kadar (15VA Dahil)
BEYAN FREKANSI : 50Hz
MAKSİMUM İŞLETME GERİLİMİ (Um) : 0,72kV
BEYAN DOĞRULUK SINIFI : ÖLÇÜ : 0,5-1
BEYAN KISA SÜRELİ ISIL AKIMI (Ith)kA ve SÜRE : 16kA(1s)

8. MODEL/ TİP : CT-100 Model
BEYAN GİRİŞ AKIMI : 800A'den 2500A'e kadar (2500A Dahil)
BEYAN ÇIKIŞ AKIMI : 1-5A
BEYAN ÇIKIŞ GÜCÜ/ GÜÇLERİ : 1VA'den 15VA'e kadar (15VA Dahil)
BEYAN FREKANSI : 50Hz
MAKSİMUM İŞLETME GERİLİMİ (Um) : 0,72kV
BEYAN DOĞRULUK SINIFI : ÖLÇÜ : 0,5-1
BEYAN KISA SÜRELİ ISIL AKIMI (Ith)kA ve SÜRE : 16kA(1s)

9. MODEL/ TİP : KAP-XX/ 190-XXX
BEYAN GİRİŞ AKIMI : 50A'den 2000A'e kadar (2000.A Dahil)
BEYAN ÇIKIŞ AKIMI : 1-5A
BEYAN ÇIKIŞ GÜCÜ/ GÜÇLERİ : 1VA'den 30VA'e kadar (30VA Dahil)
BEYAN FREKANSI : 50Hz
MAKSİMUM İŞLETME GERİLİMİ (Um) : 0,72kV
BEYAN DOĞRULUK SINIFI : ÖLÇÜ : 0,2S-0,5S-0,2-0,5-1-3-5 (VARSA KORUMA) : 5P-10P
BEYAN KISA SÜRELİ ISIL AKIMI (Ith)kA ve SÜRE : 25kA(3s)

10. MODEL/ TİP : KAP-XX/210-XXX
BEYAN GİRİŞ AKIMI : 50A'den 3000A'e kadar (3000.A Dahil)
BEYAN ÇIKIŞ AKIMI : 1-5A
BEYAN ÇIKIŞ GÜCÜ/ GÜÇLERİ : 1VA'den 30VA'e kadar (30VA Dahil)
BEYAN FREKANSI : 50Hz
MAKSİMUM İŞLETME GERİLİMİ (Um) : 0,72kV
BEYAN DOĞRULUK SINIFI : ÖLÇÜ : 0,2S-0,5S-0,2-0,5-1-3-5 (VARSA KORUMA) : 5P-10P
BEYAN KISA SÜRELİ ISIL AKIMI (Ith)kA ve SÜRE : 25kA(3s)

11.MODEL/ TİP : KAP-XX/250-XXX
BEYAN GİRİŞ AKIMI : 50A'den 4000A'e kadar (4000.A Dahil)
BEYAN ÇIKIŞ AKIMI : 1-5A
BEYAN ÇIKIŞ GÜCÜ/ GÜÇLERİ : 1VA'den 30VA'e kadar (30VA Dahil)
BEYAN FREKANSI : 50Hz
MAKSİMUM İŞLETME GERİLİMİ (Um) : 0,72kV
BEYAN DOĞRULUK SINIFI : ÖLÇÜ : 0,2S-0,5S-0,2-0,5-1-3-5 (VARSA KORUMA) : 5P-10P
BEYAN KISA SÜRELİ ISIL AKIMI (Ith)kA ve SÜRE : 25kA(3s)

e-ımalı/e-signed

30.06.2021

Belgeleendirme Merkezi Başkanı Adına
AHMET NURSİ KARTAL

TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE * Telefon: 2627231273* Faks: 2627231606

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI ; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta : bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

